



- TINGMÄRGID**
- Planeeritava ala piir
 - Olemasoleva krundi piir
 - Krundi hoonestusala
 - Lubatud tankuri ja mahuti tuulutuspüstaku paigaldusala
 - Pääs krundile ja krundilt ära
 - Teed ja platsid (asfalt või betoonkõnniteekivid)
 - Soovituslik hoone (varikatuse) asukoht krundil
 - Soovituslik mahutitäitmise, tankuri, makseterminali ja 50kg absorbeeruva aine asukoht krundil
 - Soovituslik maa-aluste mahutite asukoht krundil
 - Soovituslik elektri autode laadimise asukoht krundil
 - Likviteeritav elektri õhuliin ja -õhuliini post
 - Olemasolev veetrass koos maakraaniga
 - Olemasolev kanalisatsioonitrass koos liitumiskaevuga
 - Planeeritud sadeveekanalisatsioon
 - Planeeritud liitumiskilp ja elektrikaabel
 - Planeeritud sidekaabel
 - Olemasolevad, säilitatavad puud
 - Planeeritud kõrghaljastus
 - Planeeritud põõsashekk
 - Prügikonteineri asukoht
 - Tuletõrjervee hüdrant

- TANKLA TULEOHUTUSKUJAD**
- 5 m – maa-aluste mahutite kaugus krundi piirist
 - 10 m – tankuri ja mahuti tuulutuspüstaku kaugus tänava äärest
 - 30 m – tankuri ja mahuti tuulutuspüstaku kaugus I, II, IV, V kasutusviisiga hoonetest
 - 6 m – mahuti tuulutuspüstaku kaugus mahuti täitmiskohast ja tanklahoonest
 - 3 m – kuni 5 tonnise gaasi mahuti kaugus elamutest
 - 35 m – 5–50 tonnise gaasi mahuti kaugus elamutest

Krunt
1379m²

Ä 100		
4,0	20	1
1/-1		

74101:001:0264
Pärnu mnt 59

Maakasutuse sihtotstarve ja osakaal %-des
Ä-äriramaa

Krunt 1379m ²		
Krundi pind, m ²		
Ä 100		
4	20	1
1/-1		

Hoonete arv krundil (+seadmed ja rajatised)

Ehitusalune pind, m

ARHITEKTUURINÕUDED

Lubatud suurim kõrgus – 4m maapinnast
 Lubatud max korruselisus – 1
 Katusekalle – 0–10 kraadi.
 Ehitis – tankla võib ehitada TP–1 või TP–2 klassi ehitisena, tankla varikatuse kattekonstruktsioon mittepõlevast materjalist, kandekonstruktsioon peab vastama nõudele R30.
 Fassaad – plekk, tellis, krohv
 Katusekate – kivi, plekk
 Piire – hekk või võrkaed max kõrgusega 1,5m
 Maandus, piksekaitse

T TERRA US	OÜ TERRA US Telliskivi 30-18, Pärnu 80035 tel. 44 42 239 Reg.nr. 10313036 EP,EO EK 10313036-0001	Töö nimetus: PÄRNU MNT 59 AUTOMAATTANKLA detailplaneering	
	Juhataja: U.Samblik Koostas: V.Vaargas	Asukoht: Pärnu mnt 59 Sindilinn Pärnumaa	Tellijä: OÜ Overing
		Joonis: PÕHIJONIS	Staadium: DP
			Mõõt: 1:500 Joonise nr: D-2 Leht: Lehti: